

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-inhabers

Rittal-Werke, R. Loh GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, D-6348 Herborn

Fertigungsstätte

-AA- D-6348 Herborn

Zeichen des Auftraggebers

B. Georg

Schreiben vom

06.08.1992

Aktenzeichen

9784-2211-1002 TH4/To-n1

Datum

25.08.1992

Zeichengenehmigungs-Ausweis: VDE-Zeichen

Statistik 1

Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.

Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 25.08.1992 genannt.

Beschreibung

Jahresgebühren-Einheiten

Geprüft nach DIN VDE 0700 Teil 1/04.88 (HD 251 S3 und Änderung 1-3) und ermächtigtem Entwurf nach DIN VDE 0700 Teil 1A17/09.84

PTC-Schalterschrankheizkörper
Typenbezeichnung:
Bauform (Breite x Höhe):

SK 3115	125 mm x 50 mm	20,0
SK 3116	200 mm x 50 mm	2,0

Nennspannung: 110 V-240 V AC/DC

Nennaufnahme: 30 W/50 W

Schutzmaßnahme: Schutzklasse II 1,0

Schutzart: IP 40

Anschlußart: Z 1,0

Das VDE-Zeichen für Einbau-Heizkörper sagt nichts über die Sicherheit des Gerätes aus, in das der Heizkörper eingebaut wird. Dies kann nur aufgrund einer Prüfung nach der jeweils geltenden VDE-Sonderbestimmung für das entsprechende Gerät nachgewiesen werden.

Weitere Angaben vergleiche Anlage Nr. 1

Summe der	-----
Jahresgebühren-	24,0
Einheiten:	=====

 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
 Abteilung TH VDE-Prüfstelle



i. A.



Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-inhabers

Rittal-Werke, R. Loh GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, 6343 Herborn

Fertigungstätte

- AC - Ritto-Werk, Loh GmbH & Co. KG, 6342 Haiger

Zeichen des Auftraggebers

PM-SK3/BG

Schreiben vom

09.11.1992

Aktenzeichen

9784-2211-1002 TH4/To-Sh-ec

Datum

07.01.1993

Zeichengenehmigungs-Ausweis: VDE-Zeichen

Statistik 1

Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.

Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 25.08.1992 genannt.

Beschreibung

Übertrag:

24,0

Geprüft nach DIN VDE 0700 Teil 1/04.88 (HD 251 S3 und Änderung 1 - 3) und ermächtigtem Entwurf nach DIN VDE 0700 Teil 1A17/09.84

PTC-Schaltschrankheizkörper
Hinzugefügt wird:

1. Die auf Blatt 1 und 2 angegebene Fertigungsstätte Herborn hat sich wie oben angegeben geändert.
2. Die auf Blatt 2 aufgeführten Geräte Typ SK 3115 und SK 3116 jetzt auch in kleinerer Ausführung mit den

Typenbezeichnungen:
Bauform (Breite x Höhe):
Nennaufnahme:

SK 3105

75 mm x 45 mm

10 W

5,0

SK 3106

125 mm x 45 mm

20 W

2,0

Weitere Angaben vergleiche Blatt 2 dieses Genehmigungs-Ausweises und Anlage 2

 Summe der
 Jahresgebühren-
 Einheiten:

 31,0
 =====

 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
 Abteilung TH

VDE-Prüfstelle

i. A.


